



Rapport d'évaluation pour une demande de catégorie B, sous-catégorie 2.5

Numéro de la demande : 2013-5939
Demande : Propriétés chimiques d'une nouvelle préparation commerciale –
Type de formulation
Produit : K-BAC 1000 WSB
Numéro d'homologation : 31677
Matières actives (m.a.) : 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide
Numéro de document de l'ARLA : 2467289

Objet de la demande

La présente demande vise à homologuer le produit K-BAC 1000 WSB, un myxobactéricide utilisé pour la recirculation de l'eau de refroidissement. Le produit K-BAC 1000 WSB est emballé dans des sacs hydrosolubles.

Évaluation des propriétés chimiques

Aucune évaluation des propriétés chimiques n'est requise pour la présente demande.

Évaluations sanitaires

Le produit K-BAC 1000 WSB présente une toxicité élevée par voie orale, une faible toxicité par voie cutanée et une toxicité modérée par inhalation. Il s'agit d'un produit corrosif pour la peau et les yeux et d'un sensibilisant cutané.

L'utilisation du produit K-BAC 1000 WSB est conforme au profil d'emploi actuellement homologué pour le 2,2-dibromo-3-nitrilopropionamide. Par conséquent, l'exposition au produit K-BAC 1000 WSB ne devrait pas augmenter au-delà de l'exposition associée aux produits actuellement homologués.

Évaluation environnementale

Aucune évaluation environnementale n'est requise pour la présente demande.

Évaluation de la valeur

On a comparé l'étiquette de K-BAC 1000 WSB à celle actuellement homologuée pour le produit antérieur. Les garanties et les doses d'application sont identiques. Par conséquent, aucune donnée sur l'efficacité ou la valeur n'était nécessaire pour étayer les allégations indiquées sur l'étiquette de K-BAC 1000 WSB.

Conclusion

L'ARLA a évalué les renseignements fournis et a conclu qu'elle était en mesure d'appuyer l'homologation d'une nouvelle préparation commerciale, le K-BAC 1000 WSB.

Références

Aucune

ISSN : 1911-8015

© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada 2015

Tous droits réservés. Il est interdit de reproduire ou de transmettre l'information (ou le contenu de la publication ou produit), sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, enregistrement sur support magnétique, reproduction électronique, mécanique, ou par photocopie, ou autre, ou de l'emmagasiner dans un système de recouvrement, sans l'autorisation écrite préalable du ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa, Ontario K1A 0S5.